TRAVATE PIANO MEZZANINO 2 A QUOTA +11.10

Travata 637-737



Sez. A-A



Travate 635-735



Sez. A-A



Travata 636-736



Sez. A-A



TRAVATE PIANO COPERTURA

Travate 835-894



Sez. A-A



Travate 836-895



Sez. A-A



ELENCO MATERIALI

CALCESTRUZZO

CLS MAGRO
Conforme alla norma UNI EN 206–1
Classe di resistenza a compressione C12/15

CLS PER OPERE IN FONDAZIONE
(PALI, TRAVI, CORDOLI, PLATEE ETC.)
Conforme alla norma UNI EN 206–1
Classe di esposizione XC2
Classe di resistenza a compressione C25/30
Dimensione massima dell'aggregato Dmax=30mm
Classe di consistenza S4

CLS PER OPERE IN ELEVAZIONE
(SETTI, PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SOLETTE)
Conforme alla norma UNI EN 206–1
Classe di esposizione XC1
Classe di resistenza a compressione C28/35
Dimensione massima dell'aggregato Dmax=30mm
Classe di consistenza S4

ACCIAIO

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO IN BARRE O RETI
TIPO B450C
$f_{yk} \geq f_{ynom}$=450 N/mmq; $f_{tk} \geq f_{tnom}$=540 N/mmq
$1.13 \leq (f_t/f_y)_k \leq 1.35$; $(f_y/f_{ynom})_k \leq 1.25$

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA (Conforme alle norme EN 10025, EN 10210 e EN 10219)
S275JR
$f_{yk} \geq 275$ N/mmq; $f_{tk} \geq 430$ N/mmq per $t \leq 40$mm
S355JR (per piastre ed elementi di collegamento)
$f_{yk} \geq 355$ N/mmq; $f_{tk} \leq 510$ N/mmq per $t \leq 40$mm

BULLONI AD ALTA RESISTENZA (Norme UNI EN ISO 898, UNI EN ISO 4016, UNI EN ISO 5592)
VITE Classe 8.8; DADO Classe 8
f_{yb} = 649 N/mmq; f_{tb} = 800 N/mmq

SALDATURE
Conformi alle norme UNI EN ISO 4063, UNI EN ISO 15614–1, UNI EN 1011, UNI EN ISO 9692

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

+ LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI.
+ IL LIVELLO 0.00 FISSATO NEL PROGETTO ARCHITETTONICO COINCIDE CON LA QUOTA ALTIMETRICA +43.95 s.l.m.
+ LE DIMENSIONI E QUOTE DEL DISEGNO SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
+ L'APPALTATORE, PRIMA DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA, HA L'OBBLIGO DI CONTROLLARE TUTTE LE QUOTE E LE MISURE INDICATE IN QUESTO DISEGNO. EVENTUALI DIFFORMITA' DOVRANNO ESSERE SEGNALATE ALLA DL.
+ L'APPALTATORE, PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE, HA L'OBBLIGO DI VERIFICARE LA PRESENZA DI EVENTUALI FOROMETRIE O TUBAZIONI ANNEGATE NEI GETTI INDICATE NEGLI ELABORATI IMPIANTISTICI.
+ PER TUTTI I MANUFATTI PER CUI E' PREVISTO IL CONTATTO CON IL TERRENO, SI UTILIZZERANNO CALCESTRUZZI CONFEZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON CEMENTI "POZZOLANICI" E DI ALTO FORNO.
+ PER LE FONDAZIONI PREVEDERE UN GETTO DI PULIZIA (MAGRONE) DI ALMENO 10cm.
+ LE BARRE DI ARMATURA DEVONO ESSERE RISVOLTATE ALLE ESTREMITA'.
+ SOVRAPPORRE LE BARRE DI ARMATURA PER ALMENO 50 DIAMETRI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.
+ NEL GETTO DI COMPLETAMENTO DEI SOLAI PREVEDERE UNA RETE ELETTROSALDATA #6/15x15cm.
+ LE CARPENTERIE METALLICHE DEVONO ESSERE PROTETTE CONTRO LA CORROSIONE MEDIANTE APPOSITA VERNICE.
+ LE CARPENTERIE METALLICHE, LADDOVE PREVISTO, DEVONO ESSERE RESE RESISTENTI AL FUOCO MEDIANTE TRATTAMENTO CON VERNICI INTUMESCENTI O PRODOTTI ANALOGHI.

COPRIFERRO PER OPERE IN C.A. (SALVO DIVERSA INDICAZIONE NEI SINGOLI ELABORATI)

– OPERE IN FONDAZIONE E PALI s=4.0cm
– PILASTRI s=3.0cm
– TRAVI s=3.0cm
– SETTI s=3.0cm
– SOLETTE s=2.0cm



FERRI DISTANZIATORI PER OPERE IN C.A.

MURI E SETTI
MIN 9#8/mq

PLATEE DI FONDAZIONE E SOLETTE
MIN 3#14/mq



CONVENZIONI PER OPERE IN C.A.

LA LUNGHEZZA DELLE PARTI DI BARRE (ESPRESSA IN cm) E' "FUORI TUTTO"
(NORME ISO/DIN 4066)

Data	Revisione	Descrizione
22.09.2009	-	Progetto Esecutivo
10.12.2009	A	Progetto Esecutivo (RV)

Non scalare direttamente dal disegno. L'autore di questa rappresentazione non si assume alcuna responsabilita' per ogni dimensione ottenuta direttamente dal disegno. Se non viene data la misura, e' compito del ricevente di accertarsi dall'autore o direttamente in cantiere.

Il Copyright di questo disegno appartiene a Politecnica - Ingegneria e Architettura. Il materiale di questo disegno non puo' essere riprodotto per sviluppare il progetto o per la realizzazione delle opere, a meno che Politecnica - Ingegneria e Architettura lo conceda con autorizzazione scritta.

COMUNE DI SCANDICCI

SCANDICCI CENTRO Srl

Scandicci Centro

Project Financing "Nuovo Centro Civico e

PROGETTO ESECUTIVO



© copyright Politecnica - Ingegneria e Architettura, tutti i diritti riservati 2008

PROGETTO STRUTTURALE

Progettista

POLITECNICA
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

FIRENZE
Viale Amendola, 6 Int.3 - 50121 Firenze
Tel. 055 2001616 - Fax. 055 2344656
polit@politecnica.it
www.politecnica.it

Titolo
Edificio Culturale
Armatura travi
Piani mezzanino 2 e copertura

Scala @ A0	Numero disegno	
1:50	3485-ESE-STR-C-TR-05	
Data	**Data Revisione**	**Revisione**
22.09.2009	10.12.2009	A