

Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it



Publiacqua

Spett.le
Città Metropolitana di Firenze
Direzione Generale
Alta professionalità – Pianificazione territoriale
Strategica e Sviluppo economico
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Oggetto: A.11201_24 Risposta “D.Lgs 152/2006 e L.R. 10/2010 – Verifica di Assoggettabilità a VAS Variante semplificata al Piano Operativo relativa alle Aree di Trasformazione TR 09c e TR 09c bis. Procedura di verifica assoggettabilità a VAS. Avvio del procedimento e richiesta contributo”

In relazione a quanto in oggetto, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, Publiacqua rimanda allo specifico parere per lo scarico dei reflui industriali al momento in cui verrà presentata apposita istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Inoltre, la Scrivente prescrive di riutilizzare le acque meteoriche nel ciclo produttivo o comunque per scopi non pregiati, vista l’assenza nella zona di condotte bianche; in alternativa, è possibile valutare la realizzazione di una condotta bianca al fine di scaricare le acque meteoriche all’interno del torrente Vingone, nei pressi del perimetro dello stabilimento.

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Servizio *geom. Roberto Biondi* al numero 055-6558866.

Distinti saluti



Publiacqua S.p.A.
GESTIONE OPERATIVA
Il Dirigente
Ing. Cristiano Agostini